

水噴霧消火設備点検票								
名 称				防 火 者				
所 在				立 会 者				
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日					
点 検 者	氏名		点 検 者	社名 TEL				
			所 属 会 社	住所				
点 検 設 備 名	ポンプ	製造者名		電 動 機	製造者名			
		型 式 等			型 式 等			
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容		
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検								
水 源	貯 水 槽		種別					
	水 量			m ³				
	水 状							
	給 水 装 置							
	水 位 計							
	圧 力 計							
	バ ル ブ 類							
加 圧 送 水 装 置	ポ ンプ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況					
			外 形					
			表 示					
			電 圧 計 ・ 電 流 計		V	A		
			開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
			ヒ ュ ー ズ 類			A		
			継 電 器					
			表 示 灯					
			結 線 接 続					
			接 地					
予 備 品 等								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 4

水噴霧消火設備（その2）

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	起 動 装 置	手 動 操 作 部	周 囲 の 状 況					
				外 形					
				標 識					
				機 能					
		自 動 式 起 動 装 置	起 動 用 水 圧	開 閉 装 置	圧 力 ス イ ッ チ	設定圧力	MPa		
					起 動 用 圧 力 タ ン ク		MPa		
					機 能	作動圧力	MPa		
			火 災 感 知 装 置	感 知 器	専 用	兼 用			
					閉 鎖 型 SPヘッ				
		電 動 機	外 形	回 転 軸					
	軸 受 部								
	軸 継 手								
	機 能								
	ポ ン プ	外 形	回 転 軸						
			軸 受 部						
			グ ラ ン ド 部						
			連 成 計 ・ 圧 力 計						
			性 能		MPa	L/min			
	呼 水 装 置	呼 水 槽	バ ル ブ 類			L			
			自 動 給 水 装 置						
減 水 警 報 装 置									
フ ー ト 弁									
性 能 試 験 装 置									
高 架 水 槽 方 式				MPa					
	圧 力 水 槽 方 式			MPa					
減 圧 の た め の 措 置									
配 管 等	管 ・ 管 継 手	支 持 金 具 ・ つ り 金 具							
		バ ル ブ 類							
		ろ 過 装 置							
		逃 し 配 管							
		標 識							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 4

水噴霧消火設備（その3）

水噴霧ヘッド	外形							
	散水分布障害							
	未警戒部分							
流水圧力検知装置・	バルブ本体等	MPa						
	リターディング・チャンバー							
	圧力スイッチ	設定圧力 MPa 作動圧力 MPa						
	音響警報装置・表示装置							
一斉開放弁（電磁弁を含む。）								
排水設備	排水溝・集水管							
	区画境界堤							
	消火ピット							
耐震措置								
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流	A					
		運転状況						
	一斉開放弁							
	放射圧力等							
	減圧のための措置							
高架水槽等	表示・警報等							
	一斉開放弁							
	放射圧力等							
	減圧のための措置							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。