

動力消防ポンプ設備点検票					
名称				防火管理者	
所在				立会者	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点検者	氏名		点検者 所属会社	社名 TEL	
				住所	
点検設備名	本体	製造者名			
		型式等			
点検項目		点検結果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検					
周囲の状況等					
水源	貯水槽				
	水量	m ³			
	水状				
	給水装置				
吸管投入 孔・採水口	周囲の状況				
	吸管投入口				
	採水口	本体			
		開閉弁			
標識					
内燃機関	燃料		L		
	潤滑油				
	蓄電池	外形			
		電解液			
		端子電圧	V		
	起動装置				
	動力伝達装置				
	冷却装置	ラジエータ等			
		冷却ファン			
	吸排気装置				
ポンプ	本体				
	真空ポンプ	潤滑剤			
		自動停止スイッチ			
	計器類				
作動					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第10

動力消防ポンプ設備（その2）

車台装置・搬送装置								
積載器具	装 備							
	吸管・ストレーナー							
	ホース・ノズル等	外 形	ホース m×	ノズル径 本 mm				
		ホースの耐圧性能						
	は し ご							
	破壊器具その他の器具							
総 合 点 検								
運 転 状 況								
吸 水 性 能								
放水性能	放 水 圧 力							
	放 水 量							
走 行 性 能								
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。