

施設名	大島町千波環境美化センター				1 号炉									
施設住所	東京都大島町野増字上センバ412番													
令和 6 年度	維持管理上の基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物														
種類	—	可燃ごみ												
量(ton)	—	151.49	142.04	72.93	86.70	162.32	41.15	175.18	123.10	115.44	114.65	107.19	47.17	
燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定を行った位置	—	炉内温度												
測定結果の得られた年月日	—	R6.4.1	R6.5.1	R6.6.1	R6.7.18	R6.8.1	R6.9.2	R6.10.1	R6.11.1	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.1	R7.3.1	
測定結果(℃)	800以上	800 ㄱ	800 ㄱ	800 ㄱ	800 ㄱ	800 ㄱ	800 ㄱ	800 ㄱ	800 ㄱ	800 ㄱ	800 ㄱ	800 ㄱ	800 ㄱ	
		961	877	817	976	930	821	913	926	954	909	888	900	
集塵機に流入する燃焼ガス温度														
測定を行った位置	—	集塵機入口												
測定結果の得られた年月日	—	R6.4.1	R6.5.1	R6.6.1	R6.7.18	R6.8.1	R6.9.2	R6.10.1	R6.11.1	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.1	R7.3.1	
測定結果(℃)	概ね200	78 ㄱ	130 ㄱ	143 ㄱ	30 ㄱ	159 ㄱ	72 ㄱ	171 ㄱ	116 ㄱ	64 ㄱ	15 ㄱ	95 ㄱ	118 ㄱ	
		197	188	181	190	203	182	227	194	188	183	181	181	
排ガス中の一酸化炭素濃度														
測定を行った位置	—	煙突手前												
測定結果の得られた年月日	—	R6.4.1	R6.5.1	R6.6.1	R6.7.18	R6.8.1	R6.9.2	R6.10.1	R6.11.1	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.1	R7.3.1	
測定結果(ppm)	100	0 ㄱ	0 ㄱ	0 ㄱ	0 ㄱ	0 ㄱ	0 ㄱ	0 ㄱ	0 ㄱ	0 ㄱ	0 ㄱ	0 ㄱ	0 ㄱ	
		7	9	5	8	6	22	17	37	10	53	15	6	
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日	—	運転時自動排出												
排ガス中のダイオキシン類														
排ガスを採取した位置	—	煙突中段												
排ガスを採取した年月日	—	—	—	—	—	6月11日	—	—	—	—	—	—	1月28日	
測定結果を得られた年月日	—	—	—	—	—	7月26日	—	—	—	—	—	—	3月7日	
測定結果(ng-TEQ/㎥N)	5	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	0.16	
排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度														
排ガスを採取した位置	—	煙突中段												
排ガスを採取した年月日	—	—	—	—	—	6月11日	—	—	—	—	—	—	1月28日	
測定結果を得られた年月日	—	—	—	—	—	7月26日	—	—	—	—	—	—	2月28日	
測定結果(㎍/㎥N)	—	—	—	—	—	<2	—	—	—	—	—	—	4	
ばいじん(g/㎥N)	0.15	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	
塩化水素(ppm)	430	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	10	
窒素酸化物(ppm)	250	—	—	—	—	93	—	—	—	—	—	—	74	

排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値
ダイオキシン類以下は第三者による測定結果

施設名	大島町千波環境美化センター					2 号炉								
施設住所	東京都大島町野増字上センバ412番													
令和 6 年度	維持管理上の基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物														
種類	—	可燃ごみ												
量(ton)	—	156.18	146.28	102.22	134.62	164.7	71.34	112.48	132.17	118.15	111.04	108.09	84.23	
燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定を行った位置	—	炉内温度												
測定結果の得られた年月日	—	R6.4.1	R6.5.1	R6.6.1	R6.7.5	R6.8.1	R6.9.2	R6.10.10	R6.11.1	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.1	R7.3.1	
測定結果(℃)	800以上	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
		∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	
		1,003	909	855	921	943	856	840	947	928	866	898	893	
集塵機に流入する燃焼ガス温度														
測定を行った位置	—	集塵機入口												
測定結果の得られた年月日	—	R6.4.1	R6.5.1	R6.6.1	R6.7.5	R6.8.1	R6.9.2	R6.10.10	R6.11.1	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.1	R7.3.1	
測定結果(℃)	概ね200	25	139	146	31	159	67	94	130	74	15	105	127	
		∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	
		208	183	182	192	193	183	184	186	182	181	181	185	
排ガス中の一酸化炭素濃度														
測定を行った位置	—	煙突手前												
測定結果の得られた年月日	—	R6.4.1	R6.5.1	R6.6.1	R6.7.5	R6.8.1	R6.9.2	R6.10.10	R6.11.1	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.1	R7.3.1	
測定結果(ppm)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	∟	
		59	15	14	21	16	8	20	41	38	19	4	8	
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日														
年月日	—	運転時自動排出												
排ガス中のダイオキシン類														
排ガスを採取した位置	—	煙突中段												
排ガスを採取した年月日	—	—	—	—	—	6月12日	—	—	—	—	—	—	1月29日	
測定結果を得られた年月日	—	—	—	—	—	7月26日	—	—	—	—	—	—	3月7日	
測定結果(ng-TEQ/ m³N)	5	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	0.12	
排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度														
排ガスを採取した位置	—	煙突中段												
排ガスを採取した年月日	—	—	—	—	—	6月12日	—	—	—	—	—	—	1月29日	
測定結果を得られた年月日	—	—	—	—	—	7月26日	—	—	—	—	—	—	2月28日	
測定結果	硫酸化物(ppm)	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	5	
	ばいじん(g/ m³N)	0.15	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	
	塩化水素(ppm)	430	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	14	
	窒素酸化物(ppm)	250	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	110	

排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値
ダイオキシン類以下は第三者による測定結果